



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT20-149229K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 이-던
 - 주소 : 경상북도 경산시 대학로 280 (대동, 영남대학교) 2층 205호(대동, 제2공장형 실습장)
3. 시험기간 : 2020년 12월 22일 ~ 2021년 03월 08일
4. 시험성적서의 용도 : 거래처 제출
5. 시료명 : 화장실 국소배기장치 모델 E1
6. 시험방법
 - (1) 의뢰자 제시방법

확인	작성자명	이민홍	이민홍	기술책임자명	최병욱	최병욱
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						


2021년 03월 08일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 42994 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36 ☎ (053)670-7360

총 2페이지 중 1페이지



시험성적서

성적서번호 : CT20-149229K

7. 시험결과

시험항목	단위	시험방법	구분	시험결과	비고
휴대용 ATP 측정기를 이용한 균체수 간이 측정	RLUs (Relative Light Units)	(1)	복지관 3층	2.8	3회 평균 세부 측정결과 아래표 참조
			복지관 2층	16.7	
			어린이집	111.0	
			경로당	41.3	

* 시험장소 : 학산종합사회복지관(대구광역시 달서구 월성로 77)

* 이-던 국소배기장치 적용현장 : 복지관 3층, 복지관 2층

* 일반 미적용현장 : 어린이집, 경로당

구분		현장 측정일		
		1월 19일	1월 20일	1월 21일
이-던 국소배기장치 적용현장	복지관 3층	17	0	0
		0	0	0
	복지관 2층	17	0	24
		0	24	35
일반 미적용현장	어린이집	82	22	140
		137	53	232
	경로당	29	24	30
		62	71	32

* 시험방법(의뢰자 제시방법)

- ① 테스트 시약봉의 울트라스냅(UltraSnap)에 측정 대상을 고르게 문지른다.
- ② 시약봉 뚜껑을 닫고 윗부분의 플라스틱을 부러트려 용액에 솜부분을 충분히 적신다.
- ③ ATP 측정기에 테스트 시약봉을 넣어 균체수를 측정한다.



휴대용 ATP 측정기



시험사진

----- 끝 -----

